



QUADRO REVISÕES:

REVISÃO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	DATA	APROVAÇÃO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

ANCORAGEM:

COMP. ANCORAGEM RETA E COM GANCHO

Ø(mm)	Unidade	kg/m
5,0	21,6	8,30
6,3	28,1	11,30
8,0	35,1	14,30
10,0	42,1	18,30
12,5	56,1	22,30
16,0	70,1	29,30
20,0	84,2	41,30

CONSUMOS:

CONCRETO USINADO

RESISTÊNCIA	C30	Fck (MPa)	7,48
VOLUME DE CONCRETO	0,60	10,0	431
CONSUMO MÍNIMO CIMENTO	300KG/M3	12,5	77
FATOR ÁGUA/CEMENTO	10+/-2	6	73,9
SLUMP	16,0	16,0	-

ACO (ACO CA-50)

Ø(mm)	Unidade	Barras (2m)	Pf(kg)
5,0	21,6	8,30	-
6,3	28,1	11,30	-
8,0	35,1	14,30	-
10,0	42,1	18,30	-
12,5	56,1	22,30	-
16,0	70,1	29,30	-
20,0	84,2	41,30	-

LEGENDA:

FORMA

FLUXO DE REFERÊNCIA

ESTRIBO

ARMADURA NEGATIVA

ARMADURA POSITIVA

OBSERVAÇÕES:

1- ABAIXO DE TODAS AS VIGAS DE EQUILÍBRIO, VIGAS BALDRAME E BLOCOS DE CONCRETO ARMADO DEVE-SE COLOCAR LASTRO DE BRITA COM ESPESURA DE 5cm.

2- O QUANTITATIVO APRESENTADO NO QUADRO "CONSUMOS", NA FOLHA 06/36, SE REFERE A TODOS OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO (1-148) DA ESTRUTURA.

SEDE AMESP

Assoc. Mun. Mic. Médio Sapucaí

PROJETO ESTRUTURAL

INFRAESTRUTURA

DETALHAMENTO BLOCOS DE FUNDAÇÃO - B01 A0 B03

DETALHAMENTO VIGAS DE EQUILÍBRIO - VE1 A VE3, VE5

AUTOR DO PROJETO: CARLOS H. A. ROSS

REVISOR: CARLOS H. A. ROSS

DESENHISTA: CARLOS H. A. ROSS

PROJETO: 46.052/D

51.236/MG

NSP

AME-Z/PCE/00-06

06/36

indicado

centímetro

emissão

Ago. 2024

CROSS

AME-Z/PCE/00-06